



Θεσσαλονίκη: 27-11-2017

Διεύθυνση : Ν. Μενεμένη 546-28  
Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού  
Τηλ : 2310760743  
FAX : 2310760076  
Email : [kathgram@otenet.gr](mailto:kathgram@otenet.gr)

**ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτήσεων σχετικά με το διαγωνισμό «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Κ.Α.Θ. Α.Ε.».**

Ερώτηση

1) Σχετικά με τα Η/Ζ, βάση του Παραρτήματος Α, σε ποιο στάδιο συντήρησης αναμένεται να είναι όταν ξεκινήσει ο Ανάδοχος;

Απάντηση

Τα Η/Ζ έχουν 4 προγραμματισμένες συντηρήσεις στην διάρκεια του χρόνου. Αυτές πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με το τεχνικό τμήμα στους μήνες: 3<sup>ος</sup>, 6<sup>ος</sup>, 9<sup>ος</sup>, 12<sup>ος</sup>. Η αλλαγή λαδιών, φίλτρων κτλ (μεγάλο service) γίνεται τον 6<sup>ο</sup> μήνα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα συνεχίσει από το αντίστοιχο στάδιο συντήρησης.

Ερώτηση

2) Σχετικά με το Βιολογικό:

- 2.1 Οι εργαστηριακές αναλύσεις είναι εβδομαδιαίες ή μηνιαίες;
- 2.2 Το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς ή χρεώνονται ξεχωριστά;
- 2.3 Αν κριθεί αναγκαία η απομάκρυνση λάσπης από τη δεξαμενή αερισμού, το κόστος του βυτίου συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς ή χρεώνεται ξεχωριστά;

Απάντηση

- 2.1 Οι αναφορές από τις εργαστηριακές αναλύσεις είναι μηνιαίες από **πιστοποιημένο** εργαστήριο.
- 2.2 Το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς
- 2.3 Το κόστος του βυτίου, αν χρειαστεί, χρεώνεται ξεχωριστά

Ερώτηση

3) Σχετικά με τον καθαρισμό φρεατίων στα κοινόχρηστα WC, παρέχεται καθαρό νερό για την πλύση των αγωγών ή θα γίνεται από βυτίο του Αναδόχου;

Απάντηση

Σχετικά με τον καθαρισμό των φρεατίων στα κοινόχρηστα WC, παρέχεται καθαρό νερό

Η Επιτροπή

Γιαννούλη Μαρία

Καλέμος Αλέξανδρος

Καράμπελας Παναγιώτης