



Θεσσαλονίκη 30-9-2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3208

Διεύθυνση : Ν. Μενεμένη 54628

Πληροφορίες : Η Επιτροπή

Τηλ : 2310764023

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Φαξ : 2310760076

e-mail: kathgram@otenet.gr

Η ΚΑΘ Α.Ε. θα προβεί στην:

Συντήρηση Καυστήρων 500.000 Θερμίδων και καθαρισμός των θαλάμων καύσης	2 Τεμ.
Μηνιαίος έλεγχος Καυσαερίων και για τους δύο καυστήρες για τους μήνες από Νοέμβριο έως και Απρίλιο	6 Τεμ.

ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΘΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 14/10/16

Cpvs 50531100-7

Προϋπολογισμός 1000

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

### **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :**

Απαιτούμε την ανάλυση καυσαερίων με ηλεκτρονικό αναλυτή ο οποίος έχει διακριβωθεί είτε από την αντιπροσωπεία πώλησης του είτε από εργαστήριο διακρίβωσης σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους από την ημ/νία συντήρησης. (Η ημερομηνία ελέγχου του οργάνου καταγράφεται στο φύλλο συντήρησης και θα ελέγχεται από τον υπεύθυνο από το αντίστοιχο τιμολόγιο ή βεβαίωση.)

### **ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ :**

Προβλέπεται μία κάθε μήνα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο, ενώ μετά από κάθε εργασία/συντήρηση/ρύθμιση, θα μας παραδίδεται το πρωτότυπο, πρότυπο φύλλο

συντήρησης με επιμέλεια ακρίβεια και πληρότητα. Επίσης ο συντηρητής θα αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, ελλείψεις ή δυσλειτουργίες που ενδεχομένως παρατηρήσει καθώς επίσης θα προσφέρει κ λύσεις. Τα αντίγραφα των φύλλων συντήρησης που μας παραδίδονται ο συντηρητής υποχρεούται να τα διατηρεί στο αρχείο του για δύο έτη.

### **Η Κ.Α.Θ. :**

Διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης χωρίς καμία υποχρέωση απέναντι στον συντηρητή.

### **ΒΙΒΛΙΟ ΛΕΒΗΤΑ :**

Εκτός από το φύλλο συντήρησης ο συντηρητής θα καταχωρεί και θα σφραγίζει το βιβλίο μετρήσεων που διαθέτει η ΚΑΘ για κάθε λέβητα.

### **ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ :**

Ο συντηρητής θα παρέχει στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. όλες τις σχετικές πληροφορίες που άπτονται περιβαλλοντικών θεμάτων, τροποποιήσεις μελετών, ενημέρωση νομοθεσίας κ.τ.λ..