

Αρ. ΓΕ.ΜΗ.. : 58228604000

Θεσσαλονίκη, 10.07.2026

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ν. Μενεμένη 54628
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310764023
Mail grammateia@kath.gr

Θέμα: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών / διευκρινίσεων επί του από 08-07-2026 αιτήματός σας, για τον ηλεκτρονικό ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ 16» (υπ' αριθμ. πρωτ. 1352 Διακήρυξη, Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 222992)

Ερώτημα:

«Στο Άρθρο 4.3 Μεταλλικά στοιχεία κιγκλιδώματος του Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται ότι οι ορθοστάτες είναι ΙΡΕ 80 με 2,50 μέτρα ύψος και τοποθετούνται σε αποστάσεις της τάξεως του 1,50 μ. Παράλληλα αναφέρεται ότι το μεταλλικό κιγκλίδωμα είναι ύψους 1,50 m επί του τοιχείου. Στο σχέδιο με τίτλο "Α1_ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ" φαίνεται η διατομή του τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα και πάνω στην στέψη του από τη στάθμη +1.80 έως +3.00 είναι το πλαίσιο του κιγκλιδώματος, δηλαδή ύψους 1,20 μ. Επομένως έχουμε μία περίφραξη με ύψος των ορθοστατών 2,50 μέτρα ? το ύψος του πλαισίου είναι 1,20 μέτρα ή 1,50 μέτρα ή 1,56 μέτρα ?

Στο εν λόγω Άρθρο 4.3 Μεταλλικά στοιχεία κιγκλιδώματος του Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής αναφέρεται ότι προβλέπονται οριζόντια στοιχεία ενίσχυσης και σύνδεσης από χαλύβδινες λάμες διατομής 50x6mm, τοποθετημένες σε κατάλληλη κατακόρυφη απόσταση περίπου 1,56 m μεταξύ τους, δηλαδή το ύψος του πλαισίου είναι τελικά 1,56 m? Μπορείτε να μας στείλετε σχέδιο του κιγκλιδώματος που να διευκρινίζει τα ανωτέρω?

Επίσης στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι τα κιγκλιδώματα θα έχουν κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, είτε με εν θερμώ γαλβάνισμα, είτε με σύστημα βαφής αποτελούμενο από δύο στρώσεις αντισκωριακού ασταριού και μια τελική στρώση βαφής κατάλληλης για εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Διευκρινίστε μας ποια από τις δύο περιπτώσεις ισχύει?»

Απάντηση:

1. Ως προς το ύψος της περίφραξης και του κιγκλιδώματος (Άρθρο 4.3 Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής):

Η περίφραξη αποτελείται από τοίχείο οπλισμένου σκυροδέματος ύψους 1,50 μ. και επ' αυτού μεταλλικό κιγκλίδωμα ύψους 1,50 μ., ήτοι συνολικού ύψους 3,00 μ. Η θεμελίωση κατασκευάζεται εντός του εδάφους σε βάθος 20 εκ. Επί της περίφραξης προβλέπεται επιπλέον η τοποθέτηση κονσερτίνας ασφαλείας με κατάλληλη στήριξη.

2. Ως προς την αντιδιαβρωτική προστασία των κιγκλιδωμάτων:

Γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε από τις δύο προβλεπόμενες λύσεις (εν θερμώ γαλβάνισμα ή σύστημα βαφής με δύο στρώσεις αντισκωριακού ασταριού και τελική στρώση βαφής εξωτερικών συνθηκών), κατ' επιλογήν του προσφέροντος, με την προϋπόθεση προσκόμισης κατάλληλης πιστοποίησης αντιδιαβρωτικής προστασίας κατηγορίας διαβρωτικότητας C4 (παραθαλάσσιο περιβάλλον), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 12944.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΘ Α.Ε.

Αντώνιος Μπούρης